



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Area Tecnica  
Settore Pianificazione del Territorio  
Assetto territorio e Ambiente

**COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA SUL TERMOVALORIZZATORE**

Verbale n. 6 - Riunione di venerdì 23 febbraio 2018, ore 17.00 presso il termovalorizzatore di Trezzo sull'Adda

**Presenti:**

Ceresoli Flavio - Presidente e rappresentante di Trezzo sull'Adda  
Caccia Alessandro - Rappresentante di Trezzo sull'Adda  
Balestra Marco - Comitato tecnico Trezzo sull'Adda  
Riboldi Cristina - Comitato tecnico Trezzo sull'Adda  
Di Martino Giuseppe - Comitato tecnico comuni limitrofi  
Mauro Grassi - Rappresentante di Trezzo sull'Adda  
Corti Giuseppe - Rappresentante di Pozzo d'Adda

**Assenti:**

Solcia Michele - Rappresentante Comune di Grezzago  
Pirotta Ruggero - Rappresentante Comune di Vaprio

Sono inoltre presenti i rappresentanti della società Prima s.r.l. e Ambiente 2000

Ghezzi Matteo della società Prima  
Ferrari Piergiorgio della società Prima  
Feliciani Augusto della società Ambiente 2000  
Carpinelli Luca della società Ambiente 2000

**Ordine del giorno**

1. Notizie sui problemi alla caldaia che sono causa di frequenti e prolungate fermate dell'impianto
2. Programma degli interventi e degli investimenti per garantire all'impianto la costanza delle prestazioni
3. Aggiornamento in merito all'indagine ambientale con campionatori passivi
4. Varie ed eventuali

**Punto 1 - Notizie sui problemi alla caldaia che sono causa di frequenti e prolungate fermate dell'impianto**

Vengono chiesti chiarimenti in merito ai frequenti episodi di fermata dell'impianto dovuti a problemi sulla caldaia. L'ing. Feliciani spiega che nonostante nel tempo la caldaia sia stata rivestita completamente con materiale resistente agli acidi (Inconel), le modalità di posa di questo possono avere influito sulle caratteristiche metallurgiche del materiale di base, indebolendolo.

In particolare, su una superficie di circa 15 mq, in corrispondenza del secondo giro fumi della linea 1 si sono venuti a creare, a seguito del consumarsi progressivo dell'Inconel, una serie di fessure ("a macchia di leopardo") che necessitano di intervento costringendo alla fermata della linea anche per pochi giorni.

In attesa della prossima fermata programmata l'azienda sta intervenendo con riporto di materiale refrattario.

A fine anno, sulla linea 2 si è verificato un episodio di rottura della tubazione della caldaia nella zona di post-combustione al di sotto della malta refrattaria costringendo ad una fermata prolungata della linea.

L'azienda ritiene di poter approfondire le cause di tale situazione durante la prossima fermata programmata con la ditta già contattata per gli interventi di ripristino.

La commissione chiede di poter acquisire gli esiti dell'indagine.

**Punto 2 - Programma degli interventi e degli investimenti per garantire all'impianto la costanza delle prestazioni**

Il punto è strettamente correlato al precedente; l'azienda riferisce che saranno mantenuti gli investimenti per garantire le prestazioni dell'impianto in particolare per quanto attiene alle attività di manutenzione straordinaria in

CITTÀ DI TREZZO SULL'ADDA

Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270

Codice Fiscale 83502130152 - P. IVA 03252770155

[www.comune.trezzosulladda.mi.it](http://www.comune.trezzosulladda.mi.it) – [protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) – [protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it](mailto:protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it)

vista dell'esercizio per i prossimi anni.

Per quanto attiene alle attività di tinteggiatura delle pareti esterne dell'impianto e del cammino, i tecnici riferiscono di avere richiesto l'appostamento delle somme ma di non conoscere se ed in quale esercizio sarà possibile effettuare tali interventi.

**Punto 3 - Aggiornamento in merito all'indagine ambientale con campionatori passivi**

L'ing. Balestra aggiorna la commissione sulla campagna in corso che vede l'utilizzo di campionatori passivi in 20 postazioni distribuite sul territorio circostante l'impianto, volta a ripetere analoga campagna eseguita prima dell'entrata in esercizio dell'impianto e successivamente nel 2005 e 2012.

Ad oggi la prima campagna stagionale invernale si è conclusa con il ritiro dei campionatori che sono stati posizionati nel periodo 12-19 febbraio; sono in corso le analisi delle fiale, l'esito delle quali sarà trasmesso ai commissari non appena disponibili. Non sono state segnalate criticità durante il periodo di posa dei campionatori.

**Punto 4 - Varie ed eventuali**

Il presidente Ceresoli, in seguito ad una specifica richiesta di informativa in merito al termine nell'anno 2023 della convenzione attualmente in vigore con la proprietà dell'impianto, conferma che la Commissione sarà debitamente ed approfonditamente consultata, da parte dell'Amministrazione Comunale, per tutti gli aspetti tecnici e gestionali che ricadono nelle competenze della stessa.

L'incontro si chiude alle ore 18,00.

Il presidente  
F.to Flavio Ceresoli